



Energetyka Solarna ensol Sp. z o.o.  
ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz  
tel./fax 0048 32/ 415 96 65,  
e-mail: sekretariat@ensol.pl

**Deklaracja zgodności na rok 2018  
(Declaration of Conformity for 2018)**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Producent wyrobu:<br>(Manufacturer)          | Energetyka Solarna ensol Sp. z o.o.<br>47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11   |
| 2. Nazwa wyrobu:<br>(Product name)              | Grupa pompowa do centralnego ogrzewania<br>Pumping station for central heating  |
| 3. Typ:<br>(Type)                               | Grupa pompowa ENBOX TM3560 – DN25<br>Pumping station ENBOX TM3560 – DN25  |
| 4. Szczegóły techniczne:<br><br>(Tech. Details) | P=6 bar; T=0°C-110°C, pompa Grundfos UPM3 FLEX AS 25-70 130;<br>zawór termostatyczny 35-60°C<br><br>P=6 bar; T=0°C-110°C, Grundfos pump UPM3 FLEX AS 25-70 130;<br>thermostatic valve 35-60°C |

Powyżej wymieniony produkt spełnia wymagania następującej Dyrektywy europejskiej – Dyrektywa (97/23/EC) – dyrektywa urządzeń ciśnieniowych; oraz Dyrektywa (2009/125/EC) – dyrektywa dla urządzeń o mocy do 400kW

The above mentioned product complies with the following European Directive – Directive (97/23/EC) – pressure equipment directive and Directive (2009/125/EC) – directive for equipment with power up to 400kW

Racibórz, 15.01.2018 r.

.....  
(miejsce i data wystawienia)  
(place and date)

WICEPREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Adrian Pason*

.....  
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)  
(name, surname and signature of authorised person)